空調用自動制御設備ネットワーク統合エンジン修繕仕様書

１　修繕内容

１階中央監視室に設置している空調用自動制御設備に係るネットワーク統合エンジンの修繕　１式

２　修繕場所

県立日南病院　中央監視室

３　仕様

対象機器　中央監視装置　ネットワーク統合エンジン(NIE5960)　１台

作業項目　中央監視装置インターフェース盤内のネットワーク統合エンジン（NIE）
①既存ネットワーク統合エンジンの取り外し及びオーバーホール補修
②オーバーホール後の再取付
③ソフトセットアップ及び監視点確認

※既存ネットワーク統合エンジンのオーバーホールを実施する間は代替機器を設置し中央監視装置の運用を可能とすること。

４　留意事項

（１）本修繕による派生物、廃棄物は責任を持って処分すること。
（２）本修繕は令和９年３月３１日までに完了させること。
（３）本修繕による作業によって病院側の機能が低下しないよう配慮すること。
（４）本修繕完了後は誠意をもって、アフターサービスにあたること。